

झापांक 80 /का० सं० / 21 / 2025
कार्यालय अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी फुलवारीशरीफ, पटना।

दिनांक 29.01.25

सेवा में,

जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पटना।

प्रसंग-
विषय-

भवदीय कार्यालय झापांक 3995 दिनांक 16.08.2024
अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाराज,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि B.P.L RESIDENTIAL PUBLIC SCHOOL, AJWAN, NAUBATPUR, PATNA. का अग्नि अंकेक्षण दिनांक 23.07.2024 को किया गया था। तदोपरान्त इस कार्यालय झापांक 850 दिनांक 25.07.2024 के आलोक में कुछ सुझाव दिये गये थे।

पुनः दिनांक 29.01.2025 को उक्त स्कूल का अनुपालन ऑडिट किया गया है। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	अग्नि अंकेक्षण में दिये गये सुझाव (बिन्दुवार / कमवार)	अनुपालन की अद्यतन स्थिति (बिन्दुवार / कमवार)	अभ्युक्ति
01	स्कूल में 10000 ली० क्षमता का ओभरहेड टैंक पम्प सहित अधिष्ठापित करने की आवश्यकता है।	स्कूल में 10000 ली० क्षमता का ओभरहेड टैंक पम्प सहित अधिष्ठापित कर लिया गया है।	उक्त स्कूल द्वारा दिये गये सुझाव का अनुपालन पूर्ण रूप से कर लिया गया है। अतः स्कूल को अग्नि अंकेक्षण प्रमाण पत्र निर्गत की जा सकती है।
02	भवन में प्रत्येक तल पर हॉजरील अधिष्ठापित करने की आवश्यकता है।	भवन में प्रत्येक तल पर हॉजरील अधिष्ठापित कर लिया गया है।	
03	स्कूल में 15 अदद प्रोटेबल अग्निशमन यंत्र अधिष्ठापित करने की आवश्यकता है।	स्कूल में 15 अदद प्रोटेबल अग्निशमन यंत्र अधिष्ठापित कर लिया गया है।	

सादर समर्पित।

विश्वासभाजन


29.01.25

सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी,
सह-अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी
फुलवारीशरीफ, पटना।